

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: Českobratrská, 1663 / 6

PSČ, místo: 70200, Ostrava

K.ú., parcelní č.: Moravská Ostrava (713520), 947/8

Typ budovy: Administrativní budova

Celková energeticky vztažná plocha: 783

m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




## Požadavek vyhlášky na energetickou náročnost

není stanoven

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

zemní plyn: 25.1  
elektřina: 3.3



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

	Průměrný součinatel prostupu tepla budovy	0.59	W/(m <sup>2</sup> ·K)	D
	Měrná potřeba tepla na vytápění	25.9	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	
	Celková dodaná energie	36.3	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Vytápění	32.1	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	D
	Chlazení			-
	Nucené větrání			-
	Úprava vlhkosti			-
	Příprava teplé vody	2.60	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	C
	Osvětlení	1.59	kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)	B

Energetický specialista: Ing. Michal Mokroš

Osvědčení č.: 1529

Kontakt: mokros.michal@seznam.cz

Ev. č. průkazu: 704430.0

Vyhodoveno dne: 17.03.2025

Podpis: